

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDUM100VSXPVH

10.0 KW



Unitate interna : FDUM50VH-x-2



Unitate externa : FDC100VSX


Specificații tehnice

Unitate internă				FDUM50VH x 2
Unitate externă				FDC100VSX
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)			kW	10.0 (4.0 ~ 11.2)
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)			kW	11.2 (4.0 ~ 16.0)
Power Consumption		Răcire/Încălzire	kW	2.66 / 3.02
EER/COP		Răcire/Încălzire	kW	3.76 / 3.71
Curent de intrare			A	5
Max. current			A	15
Nivel putere sonoră*[1]	U.I.*[3]	Răcire/Încălzire		60 / 60
	U.E.	Răcire/Încălzire		70 / 70
Nivel presiune sonoră*[1]	U.I.*[3]	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	dB(A)	37 / 32 / 29 / 26
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		37 / 32 / 29 / 26
	U.E.	Răcire/Încălzire		48 / 50
Flux de aer	U.I.*[3]	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		13 / 10 / 9 / 8
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m^3/min	13 / 10 / 9 / 8
	U.E.	Răcire/Încălzire		100 / 100
Presiune statică externă			Pa	Standard:35 Max:100
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	280 x 750 x 635
	U.E.		mm	1,300 x 970 x 370
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	29 / 105
Refrigerant charge			kg/TCO_2E_q	4.5/9.396
Refrigerant Type GWP				R410A/2088
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ã‚mm	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.100
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.30 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire*[2]	°C	-15~43
		Încălzire	°C	-20~20
Filtru de aer, cantitate				(Opțional) Kit filtru : UM-FL1EF
Telecomandă (opțional)				Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-KIT4-E2
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)				A/A
SEER				5.14
SCOP (Climat temperat)				3.88
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C))				10.0/10.0
Annual Electricity Consumption				681/3606
Performanța pe modul încălzire				Climat temperat

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică


Models FDUM40VH, FDUM50VH



Symbol	Content	
A	Gas piping	φ12.7(1/2")(Flare)
B	Liquid piping	φ6.35(1/4")(Flare)
C1	Drain piping	VP25(I.D.25, O.D.32)
C2	Drain piping (Gravity drainage)	VP20(I.D.20, O.D.26)
D	Hole for wiring	
E	Suspension bolts	(M10)
F	Outside air opening for ducting	(φ 150)(Knock out)
G	Air outlet opening for ducting	(φ 125)(Knock out)
H	Inspection hole	(450X450)


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.


FDC100VNX, 100VSX, 125VNX, 125VSX, 140VNX, 140VSX




Symbol	Content	
A	Service valve connection of the attached connecting pipe (gas side)	ϕ 15.88 (5/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	ϕ 9.52 (3/8") (Flare)
C	Pipe / cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	ϕ 20 × 3places
E	Anchor bolt hole	M10 × 4places
F	Cable draw-out hole	ϕ 30 (front) ϕ 45 (side) ϕ 50 (back)

Notes
(1) It must not be surrounded by walls on the four sides.
(2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more than 15mm.
(3) Where the unit is subject to strong winds, lay it in such a direction that the blower outlet faces perpendicularly to the dominant wind direction.
(4) Leave 1m or more space above the unit.
(5) A wall in front of the blower outlet must not exceed the units height.
(6) The model name label is attached on the lower right corner of the front panel.
(7) Connect the Service valve with local pipe by using the pipe of the attachment. (Gas side only)







Minimum installation space

Examples of installation / Dimensions	I	II	III
L1	Open	Open	500
L2	300	5	Open
L3	150	300	150
L4	5	5	5

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.